

Информация
по устранению замечаний выявленных в ходе проверок Роспотребнадзора в
МАОУ лицей №155 Октябрьского района городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

№ п/п	№ и дата предписания	Выполненные мероприятия	Не выполненные мероприятия	
			Наименование мероприятий	Срок устранения
1.	№07-от 26.04.2013г.	Закуплены школьные парты с регулятором наклона поверхности рабочего стола на 96. тыс. руб.	Обучающиеся первой ступени образования (1-4) классы не обеспечены школьными партами с регулятором наклона поверхности рабочего стола, 5.3.СанПиН 2.4.2.2821-10	До 10.10. 2016 г.
2.	№07-от 26.04.2013г.		В мастерских не оборудована вытяжная вентиляция, п 6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10	До 10.10. 2016г
3.	№07-от 26.04.2013г.		Классная доска в учебных кабинетах №101, 116,201,202,203,217,309,318,414,415.416,417,4 18,419,кабинете домоводства не оборудована софитами,п.7.2.6.СанПиН 2.4.2.2821-10	До 10.10. 2014г.
4.	№07-от 26.04.2013г.	Кабинет №301 переоборудован в соответствии с п.5.14. СанПиН 2.4.2.2821-10	При наличии одного кабинета домоводства не предусмотрено отдельное место для электроплиты, разделочных столов, мойки для посуды и умывальника п.5.14. СанПиН 2.4.2.2821-10	До 10.10. 2016 г
5.	№07-от 26.04.2013г.		В туалете для мальчиков на третьем этаже кабины не оборудованы дверями. В санитарных узлах для мальчиков и девочек на 4 этаже не установлены педальные ведра, держатели туалетной бумаги (3,4), рядом сумывальными раковинами не размещены электрополотенца. Унитазы в санитарных узлах на 1-4 этажах не оборудованы сиденьями.п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10	До 10.10. 2014г
6.	№07-от 26.04.2013г	Устранены дефекты на полу в учебных кабинетах № 419,108, медицинском кабинете, в раздевалках для мальчиков при спортивном зале, рекреации на 1 этаже, туалете для девочек на 2 этаже.	Полы в учебных кабинетах № 419,108, медицинском кабинете, в раздевалках для мальчиков при спортивном зале, рекреации на 1 этаже, туалете для девочек на 2 этаже имеют дефекты, механические повреждения, п4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10	До 10.10. 2014г
7.	№07-от 26.04.2013г	В учебном кабинете №203 заменено стекло полотно	В учебном кабинете №203 остекление окон выполнено не из цельного стеклопакета (имеется трещина), п.6.10 СанПиН 2.4.2.2821- 10	До 10.10. 2014г
8.	№07-от 26.04.2013г		Складские помещения для хранения продуктов не оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, п. 4.14 СанПиН 2.4.5. 2409-08	До 10.10. 2014г

9.	№07-от 26.04.2013г	Стены в кабинетах № 312, 313 окрашены акриловой краской	Стены в кабинетах и помещениях оклеены обоями (№111,112,116,201,116,201,204,217,213,214,215, 312,313,316,401,415,ОБЖ), имеют трещины , деформации (туалет мальчиков3 этаж), девочек (2,3 этаж) , душевые девочек при спортивном зале, что не позволяет проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, п 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10	До 10.10. 2014г
10.	№07-от 26.04.2013г	Приобретен шкаф для хранения хлеба	В столовой отсутствует шкаф для хранения хлеба	До 10.10. 2014г
11	№07-от 26.04.2013г	Приобретена вторая ванна для мытья котлов	Отсутствие в столовой второй ванны для мытья котлов	До 10.10. 2014г

Директор МАОУ лицей №155

Е.А. Абрамова